



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС РФ по Волгоградской области  
Отдел надзорной деятельности по г.Волжскому,  
ул. Карбышева, 13, тел. 8 (8443) 39-65-61

**Предписание № 118/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад  
общеразвивающего вида №63 «Звездочка»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

**в и.о. заведующего Гоманюк Ольги Юрьевны,**

**тел.8(8442) 38-34-73, 8-905-334-50-71,**

индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного Государственного инспектора г.Волжского по пожарному надзору – начальника ОНД по г.Волжскому УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области полковника внутренней службы Айсина Р.Х. № 118 от «26» марта 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной

(наименование органа ГПН)

безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «08» мая 2015 г. по 13 ч. 00 мин. «08» мая 2015 г. по адресу: г.Волжский, ул. Энгельса, 34, в отношении МБДОУ д/с №63 «Звездочка» проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Волжского по пожарному надзору – старшим инспектором ОНД по г.Волжскому УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области капитаном внутренней службы Ягуповым А.В.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно: с и.о. заведующего МБДОУ д/с №63 «Звездочка» Гоманюк Ольгой Юрьевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не организовано проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	(п. 55 Правил противопожарного режима в РФ(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)).	01.12.2015г.	
2.	ПК не имеют элементов для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.	(п. 57 Правил противопожарного режима в РФ(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)).	01.12.2015г.	
3.	Не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости технологические отверстия образовавшиеся после установки противопожарной двери в складском помещении кастелянши.	(п.22 Правил противопожарного режима в РФ(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), п.4 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	01.12.2015г.	
4.	Отсутствует доступ к части помещений.	(п.35 Правил противопожарного режима в РФ(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)).	01.12.2015г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Государственный инспектор г. Волжского по пожарному надзору старший инспектор ОНД по г. Волжскому УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области капитан внутренней службы Ягупов Александр Васильевич**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)




(подпись)

«12» мая 2015 г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

и.о. заведующего МБДОУ д/с №63 «Звездочка»  
**Гоманюк Ольга Юрьевна**

(должность, фамилия, инициалы)

«12» мая 2015 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору