



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС РФ по Волгоградской области
отдел надзорной деятельности по г.Волжскому,
ул. Карбышева, 13, тел. 8 (8443) 39-65-61

Предписание № 233/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

детский сад общеразвивающего вида №63 «Звездочка» в лице заведующего

Лариной Ольги Владимировны, тел. 8-961-666-74-69, 8(8443) 38-34-82.

индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного Государственного инспектора г.Волжского по пожарному надзору –начальника
ОНД по г.Волжскому УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области полковника внутренней службы
Айсина Р.Х. № 233 от «26» мая 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

(наименование органа ГПН)

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «02» июля 2015 г. по 13 ч. 00 мин. «02» июля 2015 г.
проведена **внеплановая выездная проверка** помещений и территории МБДОУ д/с №63 «Звездочка» расположенных
по адресу: г.Волжский, ул.Энгельса, 34 государственным инспектором г. Волжского по пожарному надзору - старшим
инспектором ОНД по г.Волжскому УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Ягуповым Александром Ва-
сильевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-
их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно: с заведующим МБДОУ д/с №63 «Звездочка» Лариной О.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|---|---|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Задвижка обводной линии водопровода, не оборудована электроприводом. | п.3. п.2 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 2.04.01-85* п.11.7* | 01.12.2015г. | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Волжского по пожарному надзору старший инспектор ОНД по г. Волжскому УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области капитан внутренней службы Ягупов Александр Васильевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)




(подпись)

« 02 » июля 2015 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

заведующий МБДОУ д/с №63 «Звездочка»

Ларина Ольга Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)

« 02 » июля 2015 г.